



TESTESOLO
SONDAGENS
testesolo@yahoo.com.br - (47) 3037-2817

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Tiombó.
OBRA: Ponte Pênsil Cedrinho.
LOCAL : Cedro Margem Esquerda, s/n, Timbó - SC.
ENG. RESP.: Luciano Kuszkowski, Engenheiro Civil, CREA-SC 054023-1
SONDADOR: VALDOMIRO | ESCALA: SEM | DATA: 26/03/10 | REF.: SPT | FOLHA: 01

TESTESOLO
SONDAGENS
testesolo@yahoo.com.br - (47) 3037-2817

SONDAGEM: SP 01
COTA (m): Conforme Planialtimétrico
INICIO: 18/03/10
FIM: 18/03/10

PROF. (metros) (m)	PERFIL GEOLOG.	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	Nº GOLPES PENETRAÇÃO	N	Nº GOLPES
4,90		Cota: 96,200 SILTE ARENOSO (AREIA FINA), COLORAÇÃO MARROM / ROCHA. IMPENETRAVEL AO TREFANO.	04 05 02 03		

N.A. (m): 2,60

Leitura: 1 1,45 | 2 - | 3 2,90
Intervalo: N.A(m) - -
Método: Inicio(m) Fim(m)
T. Cravação: - -
T. Espera: 0,00 1,00
Lavagem: 1,45 4,90
LAVAGEM POR TEMPO=10min: Profun. de Inicio(m): A.R.
Estagio 1 (cm): 27
Estagio 2 (cm): 53
Estagio 3 (cm): 0,0

30 cm INICIAL
30 cm Final

SONDA, A PERCURSSÃO
Amostrador: D. Int.=1 3/8"
D. Ext.= 2"
Dâm. Revestimento = 2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Quedas=75cm

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Timbó.
OBRA: Ponte Pênsil Cedrinho.
LOCAL : Cedro Margem Esquerda, s/n, Timbó - SC.
ENG. RESP.: Luciano Kuszkowski
SONDADOR: VALDOMIRO | ESCALA: 1 : 100 | DATA: 24/03/10 | REF.: SPT | FOLHA: 02

TESTESOLO
SONDAGENS
testesolo@yahoo.com.br - (47) 3037-2817

SONDAGEM: SP 02
COTA (m): Conforme Planialtimétrico
INICIO: 18/03/10
FIM: 19/03/10

PROF. (metros) (m)	PERFIL GEOLOG.	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	Nº GOLPES PENETRAÇÃO	N	Nº GOLPES
7,40		Cota: 96,200 SILTE ARENOSO (AREIA FINA), COLORAÇÃO MARROM. SILTE ARENOSO (AREIA MÉDIA), COLORAÇÃO MARROM CLARA / ALT. DE ROCHA. IMPENETRAVEL AO TREFANO.	05 03 02 05 05 09 17 22 34		

N.A. (m): 2,50

Leitura: 1 - | 2 - | 3 2,50
Intervalo: N.A(m) - -
Método: Inicio(m) Fim(m)
T. Cravação: - -
T. Espera: 0,00 1,00
Lavagem: 1,45 9,80
LAVAGEM POR TEMPO=10min: Profun. de Inicio(m): N.R.
Estagio 1 (cm): 06
Estagio 2 (cm): 04
Estagio 3 (cm): 0,0

30 cm INICIAL
30 cm Final

SONDA, A PERCURSSÃO
Amostrador: D. Int.=1 3/8"
D. Ext.= 2"
Dâm. Revestimento = 2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Quedas=75cm

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Timbó.
OBRA: Ponte Pênsil Cedrinho.
LOCAL : Cedro Margem Esquerda, s/n, Timbó - SC.
ENG. RESP.: Luciano Kuszkowski
SONDADOR: VALDOMIRO | ESCALA: 1 : 100 | DATA: 24/03/10 | REF.: SPT | FOLHA: 03

TESTESOLO
SONDAGENS
testesolo@yahoo.com.br - (47) 3037-2817

SONDAGEM: SP 04
COTA (m): Conforme Planialtimétrico
INICIO: 22/03/10
FIM: 23/03/10

PROF. (metros) (m)	PERFIL GEOLOG.	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	Nº GOLPES PENETRAÇÃO	N	Nº GOLPES
7,50		Cota: 96,500 SILTE ARENOSO (AREIA FINA), COLORAÇÃO MARROM. SILTE ARENOSO (AREIA MÉDIA), COLORAÇÃO MARROM CLARA. SILTE ARENOSO (AREIA GROSSA), COLORAÇÃO AMARELA. IMPENETRAVEL AO TREFANO.	03 04 05 07 06 05 05 04 02 02 06 07 10 41		

N.A. (m): 2,35

Leitura: 1 - | 2 - | 3 2,40
Intervalo: N.A(m) - -
Método: Inicio(m) Fim(m)
T. Cravação: - -
T. Espera: 0,00 1,00
Lavagem: 1,45 14,70
LAVAGEM POR TEMPO=10min: Profun. de Inicio(m): N.A0
Estagio 1 (cm): 05
Estagio 2 (cm): 05
Estagio 3 (cm): 0,0

30 cm INICIAL
30 cm Final

SONDA, A PERCURSSÃO
Amostrador: D. Int.=1 3/8"
D. Ext.= 2"
Dâm. Revestimento = 2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Quedas=75cm

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Timbó.
OBRA: Ponte Pênsil Cedrinho.
LOCAL : Cedro Margem Esquerda, s/n, Timbó - SC.
ENG. RESP.: Luciano Kuszkowski
SONDADOR: VALDOMIRO | ESCALA: 1 : 100 | DATA: 24/03/10 | REF.: SPT | FOLHA: 05

TESTESOLO
SONDAGENS
testesolo@yahoo.com.br - (47) 3037-2817

SONDAGEM: SP 03
COTA (m): Conforme Planialtimétrico
INICIO: 22/03/10
FIM: 22/03/10

PROF. (metros) (m)	PERFIL GEOLOG.	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	Nº GOLPES PENETRAÇÃO	N	Nº GOLPES
2,80		Cota: 93,400 SILTE ARENOSO (AREIA FINA), COLORAÇÃO CINZA CLARA. SILTE ARENOSO (AREIA FINA), COLORAÇÃO MARROM. SILTE ARENOSO (AREIA GROSSA), COLORAÇÃO AMARELA / ALT. DE ROCHA. IMPENETRAVEL AO TREFANO.	02 01 02 10 17 19 22 45		

N.A. (m): 2,40

Leitura: 1 - | 2 - | 3 2,40
Intervalo: N.A(m) - -
Método: Inicio(m) Fim(m)
T. Cravação: - -
T. Espera: 0,00 1,00
Lavagem: 1,45 8,80
LAVAGEM POR TEMPO=10min: Profun. de Inicio(m): N.R.
Estagio 1 (cm): 05
Estagio 2 (cm): 05
Estagio 3 (cm): 0,0

30 cm INICIAL
30 cm Final

SONDA, A PERCURSSÃO
Amostrador: D. Int.=1 3/8"
D. Ext.= 2"
Dâm. Revestimento = 2 1/2"
Peso=65 kg Alt. Quedas=75cm

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Timbó.
OBRA: Ponte Pênsil Cedrinho.
LOCAL : Cedro Margem Esquerda, s/n, Timbó - SC.
ENG. RESP.: Luciano Kuszkowski
SONDADOR: VALDOMIRO | ESCALA: 1 : 100 | DATA: 24/03/10 | REF.: SPT | FOLHA: 04

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

Av. Getúlio Vargas, 700 - Centro - Timbó - SC (47-382.3655)

Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente

TITULO : PONTE PENSIL

LOCAL: TBO - 010 - Timbó - SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO :
ARLINDO CESAR SCOZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 13.232-5
RUA EMILIO TREVISANI , 264
RIO DO SUL - SC - F.:3525.0534 -9904.3510
e-mail : cesarscoz@yahoo.com.br

ASS.:

REF.: PROJETO GEOTECNICO

PRANCHA 01/01

CONTEUDO : SONDAGENS

DATA : MARÇO / 2.010

ESCALA : 1:200